

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к договору о подключении (технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования к сети газораспределения
Дело № 2176

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения

1. АО "Омскоблгаз"

(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. Общество с ограниченной ответственностью "Компрессор ТК"

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица (индивидуального предпринимателя))

3. Объект капитального строительства Котельная здания автосервиса

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный по адресу 644520, Омская область, р-н Омский, с. Троицкое, ул. 1-я Луговая, д. 9А

(место нахождения объекта капитального строительства)

4. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования 177,7 м³/час.
5. Давление газа в точке подключения:
максимальное 0,0045 МПа;
фактическое (расчетное) 0,0045 МПа.
6. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 730 дней со дня заключения договора.
7. Информация о газопроводе в точке подключения Наружный газопровод к котельной здания автосервиса по адресу "644520, Омская область, р-н Омский, с. Троицкое, ул. 1-я Луговая, д. 9А.
8. Точка подключения (планируемая) от заглушки на границе з/у с кадастровым №55:20:220302:6709.
9. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:
сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом согласно требованиям п. 10.5 СП 62.13330.2011 ред. от 27.12.2021 г.;
газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентиляционными каналами;
применение газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов, имеющих сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;
наличие акта первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;
обеспечение объекта капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
10. Исполнитель осуществляет:
Проектирование и строительство (реконструкция) газопровода от существующей сети газораспределения Газопровод межпоселковый к с. Троицкое и п. Новоомский Омского района Омской области. Шифр проекта 2336.063.П.0/0.0002 до точки подключения (планируемая) п.8.
Характеристика существующего газопровода в точки подключения подземный полиэтиленовый газопровод Д=225мм в районе ПК13+48 давление: максимальное - 0,6 МПа фактическое - 0,55 МПа
протяженность проектируемого газопровода 1200 м до точки подключения (планируемая) п.8
проектирование и строительство пункта редуцирования газа;
проектирование и строительство отключающего устройства на границе земельного участка;
11. Заявитель осуществляет:
предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;
строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: 644520, Омская область, р-н Омский, с. Троицкое, ул. 1-я Луговая, д. 9А;
обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
обеспечение резервного источника отопления.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 730 дней со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения.

АО «Омскоблгаз»

Подпись

Главный инженер Жучков Сергей Викторович

(Расшифровка подписи)