

**КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»**

644043, г. Омск, ул. Добровольского 13а, факс 23-75-50, e-mail: office@omskavtodor.ru,
телефон 23-34-12, ИНН 5502050244

14.01.2025 № 09-22/ 101

АО «Омскоблгаз»

на № 01-06/18612-11 от 20.12.2024

Технические условия

Казенное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (далее – Учреждение), для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Наружный газопровод к котельной здания автосервиса по адресу: 644065, Омская область, р-н Омский, с. Троицкое, ул. 1-я Луговая, д. 9А», выдает следующие технические условия:

1. Пересечение проектируемым газопроводом автомобильной дороги 52 ОП РЗ К-3 Омск – Русская Поляна выполнить методом горизонтально-направленного бурения с устройством защитного футляра, длиной не менее чем по 20 метров в каждую сторону от подошвы насыпи, либо внешней бровки кювета;

2. При параллельном следовании трассу газопровода проложить не ближе 20 м от подошвы насыпи автомобильной дороги, либо внешней бровки кювета;

3. Место пересечения обозначить сигнальными столбиками;

4. Расположение участка перехода газопровода под автомобильной дорогой выполнить на топографической съёмке в масштабе М1:500 с указанием всех привязочных значений (адрес дороги - км+м, длина защитного футляра (диаметр, материал, отметки верха и т.д.).

5. В проекте предусмотреть все необходимые мероприятия по соблюдению природоохранных мероприятий в полосе отвода и придорожной полосе автодороги (в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных земель), восстановление водоотводов, откосов, кюветов и т.п.;

6. В проекте организации строительства отразить условие непрерывности движения автотранспорта по автомобильной дороге при производстве работ. Запрещено расположение строительной техники и оборудования на автомобильной дороге;

6. Проектную документацию на пересечение газопроводом автомобильной дороги и параллельное проложение предоставить на бумажном носителе для согласования с Учреждением;

7. Срок действия технических условий – два года. В случае не реализации данного проекта в течении указанного срока, технические условия и согласования проектной документации считаются не действительными.

Данные технические условия не дают право на выполнение строительно-монтажных работ.


В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ, прокладка инженерных коммуникаций, их эксплуатация в полосе отвода автомобильной дороги осуществляется при наличии договора заключаемого владельцем таких коммуникаций с владельцем автомобильной дороги и разрешения на строительство.

Проведение строительно-монтажных работ запрещено без заключения соответствующего договора с собственником дорог, предоставления разрешения на строительство.

Перед началом строительно-монтажных работ за 10 дней уведомить Учреждение.

После завершения работ включить в комиссию по приёмке газопровода представителя Учреждения. Копию исполнительной документации в части пересечения и параллельного следования, вдоль автомобильных дорог передать в Учреждение. Получить справку о выполнении технических условий и требований согласованной проектной документации.

Директор учреждения



С.С. Коваленко

Согласовано:
А.Г. Зверев
Исп.: С.В. Морозов
тел. 23-29-04